



**LEGENDA**

- Sirenă de exterior cu flash
- Tablou Electric General
- Camera video de interior
- Corp de iluminat aparent - LED 40W, tip aplică plafonieră
- Echipament de Control și Semnalizare
- Detector optic de fum și temperatură, montat pe plafon
- Înterupător cap scară, 10A, 230V
- Înterupător dublu, 10A, 230V
- Înterupător simplu, 10A, 230V
- Declanșator alarmare incendiu
- Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare, LED 2W, cu kit de emergență
- Sirenă convențională de avertizare incendiu cu flash, de interior 100dB
- Recuperator de căldură cu dublu flux de aer, controlat prin telecomandă și aplicație mobilă, prevăzut cu schimbător de căldură din cupru și cu rezistență electrică (funcție preîncălzire) pentru funcționare la temperaturi exterioare de până la -30 ° C. -debit de aer admis 185 mc/h. -debit de aer evacuat 177 mc/h.
- Corp de iluminat aparent - LED 6W, tip aplică, dotat cu senzor de mișcare IP 20
- Priză dublă, cu capac, de protecție, în construcție normală, montată îngropat, 230V 16A
- Corp de iluminat cu dublu rol: iluminat normal și iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului



CATEGORIA DE IMPORTANȚA C  
 CLASA DE IMPORTANȚA III  
 GRAD DE REZISTENȚA LA FOC II

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. ACICAD NEW EXPERT S.R.L. STR. PRIMĂVERII, NR. 1, SC. A, ET.4, AP.20, BOTȘANI, JUDEȚUL BOTȘANI, C.U.I. 46849404; E-MAIL: ACICADNEW@GMAIL.COM TEL.: 0786.743.444			BENEFICIAR: MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC DENUMIRE PROIECT: CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU CORPI CU DIZABILITĂȚI, CAMPULUNG MOLDOVENESC AMPLASAMENT: STRADA 13 DECEMBRIE, NR. F.N., C.F. 37314, MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA
FAZA:	S.F.			
NR. PROIECT:	04/2023			
NR. PLANȘA:	IE.D1			
REV.D				
TITLUL PLANȘEI:	PLAN PARTER INSTALAȚII ELECTRICE -SITUAȚIA PROIECT-			
DATA:	2023			
SCARA:	1:50			
PROIECTAT	ING. GARET IRINA			
DEBENAT	ING. MARIAN EPURE			